




ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta,



APROB,
PRIMAR
IOAN ROMAN

ANUNT

privind depunerea de oferte

referitor la contractul de lucrari :

Instalatii de detectare ,semnalizare si alarmare la incendiu scoli de pe raza U.A.T Lumina ,jud.Constanta:

- 1-imobil Scoala sat Sibioara, str. Mihail Kogalniceanu, nr.25A, comuna Lumina, jud Constanta
- 2-imobil Scoala sat Oituz, str. Viitorului, nr.2B, comuna Lumina, jud. Constanta
- 3.Imobil P+1E-extindere (corp nou), Scoala Gimnaziala Lumina str.Pelican nr.10A, Lumina, comuna Lumina
- 4.imobil P+1E Scoala Gimnaziala Lumina, str.Pelican nr.10A, Lumina, comuna Lumina, jud.Constanta
- 5.corp Scoala str.Morii nr.79 lot4/1/1/8 ,localitatea Lumina, comuna Lumina, jud.Constanta
- 6.imobil Scoala (Veche)Lumina, str.Mare nr.158, localitate Lumina , comuna Lumina, jud.Constanta
- 7.Corp Scoala ,str Morii nr.79/lot 4/1/1/9, localitatea Lumina jud.Constanta

1. Autoritatea contractantă:

U.A.T.COMUNA LUMINA, CUI 4671807

Adresa:**Strada Mare Nr. 170**, Lumina, Judetul Constanta, Romania
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744, , e-mail primarialumina@yahoo.com,
primarialumina@gmail.com

2. Denumire contract:

Instalatii de detectare ,semnalizare si alarmare la incendiu scoli de pe raza U.A.T Lumina ,jud.Constanta

Obiectul contractului:

in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru scolile de pe raza UAT LUMINA este necesara executarea lucrarilor de echipare a constructiilor cu instalatii de detectare ,semnalizare si alarmare la incendiu in urmatoarele locatii:

- 1-imobil Scoala sat Sibioara,str. Mihail Kogalniceanu,nr.25A, comuna Lumina, jud Constanta
- 2-imobil Scoala sat Oituz,str.Viitorului,nr.2B,comuna Lumina, jud.Constanta
- 3.Imobil P+1E-extindere (corp nou), Scoala Gimnaziala Lumina str.Pelican nr.10A, Lumina,comuna Lumina
- 4.imobil P+1E Scoala Gimnaziala Lumina, str.Pelican nr.10A, Lumina,comuna Lumina, jud.Constanta
- 5.corp Scoala str.Morii nr.79 lot4/1/1/8 ,localitatea Lumina,comuna Lumina,jud.Constanta
- 6.imobil Scoala (Veche)Lumina,str.Mare nr.158,localitate Lumina ,comuna Lumina, jud.Constanta
- 7.Corp Scoala ,str Morii nr.79/lot 4/1/1/9, localitatea Lumina jud.Constanta

Lucrarile se vor executa in baza proiectelor IDSAI intocmite de Proiectant Specializat :S.C.VAT AS SECURITY S.R.L. certificat de atestare IGSU seria A 5677/2016- ing Raca Florin Ion.

Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor normativului P118/3/2015 modificat prin Ordinul MDRAP 6025/2018, Normativ I 7/2011 si Standard SR-EN 54 si

La intocmirea ofertelor se va tine cont de listele de echipamente puse la dispozitie de achizitor care nu se vor oferta(anexa 1).

3. Tip achizitie : cumparare directa

in conformitate cu prevederile LEGII Nr. 98/2016 privind achizițiile publice si HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare

CPV -45312100-8 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor**4.Sursa de finatare: buget local****5.Tipul contractului: lucrari****6.Termenul limita de primire a ofertelor: 18.07.2019**

7.Valoarea estimata a contractului de achizitie publica : 102589lei inclusiv TVA.

Pretul ofertei **este ferm in lei fara TVA**, conform documentatiei atasate.

Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:

- Copie Certificat de inregistrare CUI;
- Certificate atestare IGSU
- Certificat constatator Registrul Comertului;
- Declaratii privind neincadrarea in art 164,165, 167 din Legea 98/2016
- Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in sistemul electronic SICAP

Adresa la care se transmit/depun ofertele: Registratura Primaria Lumina, str. Mare nr. 170 Lumina, jud. Constanta sau e-mail primarialumina@gmail.com pana la data limita de primire a ofertelor.

email : primarialumina@gmail.com, primaria lumina@yahoo.com

Pentru informatii suplimentare : **Comuna LUMINA**, Strada Mare Nr. 170, Tel/Fax: 0241251828, 0241251744, interior 16, Compartiment Investitii, Judetul Constanta,

Anuntul va fi postat pe site-ul web: www.primaria-lumina.ro, / Anunturi / Achizitii Publice.

Compartiment Investitii Achizitii
Adriana Grigore



CORP NOU

BUGETARE IDSAI - DEVIZ ESTIMATIV- IDSAI SCOALA PELICAN 10A COI

NR. CRT.	DESCRIEREA ARTICOLULUI	CANTITATE	U.M.
1	2	4	5
1	IDSAI SCOALA PELICAN 10A CORP NOU		

1	centrală de incendiu convențională, 8 zone extensibilă la 24, ieșire independentă pt. fiecare zonă, complet programabilă, memorie 1000 evenimente, inclus 2 acumulatori 12V/18Ah	1	buc
2	modul de extensie 8 zone pt. J424	2	buc
3	afișaj LCD pentru J424	1	buc
4	Detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc	39	buc
5	Soclu detector TH 601	39	buc
6	Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire, LED semnalizare stare (Bente)	7	buc
7	Sirenă de interior, carcasă roșie, 24V, multitonala	6	buc
8	sirena exterioara autonoma de incendiu, IP34. Carcasa policarbonat de culoare rosie. Alimentare 24V, necesita baterie 12V/7Ah. 115dB, EN 54-3	1	buc
9	Cablu Jehsth1x2x0,8E30	560	ml
10	Cablu NHXH3x1,5E90	50	ml
11	Pat cablu, tub PVC ignifug	200	ml
12	Materiale montaj	3	buc
13	Apelator telefonic	1	buc
14	Lampa pentru continuarea lucrului, autonomie 1h	1	buc
15	Configurare, pif, etichetare	1	buc
	Total LEI fara TVA		

Proiectant
ing. Florin Raca




nr. 158

BUGETARE IDSAI - DEVIZ ESTIMATIV- IDSAI SCOALA VECHIE STR. MARE

NR. CRT.	DESCRIEREA ARTICOLULUI	CANTITATE	U.M.
1	2	4	5
1	IDSAI SCOALA STR. MARE 158		

1	centrală de incendiu convențională, 8 zone extensibilă la 24, ieșire independentă pt. fiecare zonă, complet programabilă, memorie 1000 evenimente, inclus 2 acumulatori 12V/18Ah	1	buc
2	modul de extensie 8 zone pt. J424	2	buc
3	afișaj LCD pentru J424	1	buc
4	Detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc	15	buc
5	Soclu detector TH 801	15	buc
6	Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire,LED semnalizare stare (Bentel)	4	buc
7	Sirenă de interior cu stroboscop . carcasă roșie, 24V, multitonale	4	buc
8	sirena exterioara autonoma de incendiu, IP34. Carcasa polycarbonat de culoare rosie. Alimentare 24V, necesita baterie 12V/7Ah. 115dB, EN 54-3	1	buc
9	Cablu Jehsth1x2x0,8E30	350	ml
10	Cablu NHXH3x1,5E90	100	ml
11	Pat cablu,tub PVC ignifug	120	ml
12	Materiale montaj	2	buc
13	Apelator telefonic	1	buc
14	Lampa pentru continuarea lucrului, autonomie 1h	1	buc
15	Configurare,pif,etichetare	1	buc
	Total LEI fara TVA		

Proiectant
ing. Florin Raca



BUGETARE IDSAI - DEVIZ ESTIMATIV- IDSAI SCOALA OITUZ

NR. CRT.	DESCRIEREA ARTICOLULUI	CANTITATE	U.M.
1	2	4	5
1	IDSAI SCOALA OITUZ		

1	centrală de incendiu convențională, 8 zone, max 30 detectori pe zonă, ieșire independentă pt.fiecare zonă,complet programabilă, memorie 1000 evenimente	1	buc
2	modul de extensie 8 zone pt. J424	0	buc
3	afișaj LCD pentru J424	0	buc
4	Detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc	14	buc
5	Soclu detector TH 601	14	buc
6	Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire,LED semnalizare stare (Bente)	2	buc
7	Sirenă de interior cu stroboscop , carcasă roșie, 24V, multitonala	2	buc
8	sirena exterioara autonoma de incendiu, IP34. Carcasa policarbonat de culoare rosie. Alimentare 24V, necesita baterie 12V/7Ah. 115dB, EN 54-3	1	buc
9	Cablu Jehsth1x2x0,8E30	200	ml
10	Cablu NHXH3x1,5E90	40	ml
11	Pat cablu,tub PVC ignifug	80	ml
12	Materiale montaj	1	buc
13	Apelator telefonic	1	buc
14	Lampa pentru continuarea lucrului, autonomie 1h	1	buc
15	Configurare,pif,etichetare	1	buc
	Total LEI fara TVA		

Proiectant
ing. Florin Raca



BUGETARE IDSAI - DEVIZ ESTIMATIV- IDSAI SCOALA SIBIOARA

NR. CRT.	DESCRIEREA ARTICOLULUI	CANTITATE	U.M.
1	2	4	5

1 IDSAI SCOALA SIBIOARA

1	centrală de incendiu convențională, 8 zone, max 30 detectori pe zonă, ieșire independentă pt.fiecare zonă,complet programabilă, memorie 1000 evenimente	1	buc
2	modul de extensie 8 zone pt. J424	0	buc
3	afișaj LCD pentru J424	0	buc
4	Detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc	7	buc
5	Soclu detector TH 601	7	buc
6	Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire,LED semnalizare stare (Bentel)	2	buc
7	Sirenă de interior cu stroboscop , carcasă roșie, 24V, multitonala	1	buc
8	sirena exterioara autonoma de incendiu, IP34. Carcasa policarbonat de culoare rosie. Alimentare 24V, necesita baterie 12V/7Ah, 115dB, EN 54-3	1	buc
9	Cablu Jehsth1x2x0,8E30	150	ml
10	Cablu NHXH3x1,5E90	40	ml
11	Pat cablu,tub PVC ignifug	40	ml
12	Materiale montaj	1	buc
13	Apelator telefonic	1	buc
14	Lampa pentru continuarea lucrului, autonomie 1h	1	buc
15	Configurare,pif,etichetare	1	buc
	Total		

Proiectant
ing. Florin Raca



VECHI

BUGETARE IDSAI - DEVIZ ESTIMATIV- IDSAI SCOALA PELICAN 10A CORP

NR. CRT.	DESCRIEREA ARTICOLULUI	CANTITATE	U.M.
1	2	4	5

1 IDSAI SCOALA PELICAN 10A CORP VECHI

1	centrală de incendiu convențională, 8 zone extensibilă la 24, ieșire independentă pt. fiecare zonă, complet programabilă, memorie 1000 evenimente, inclus 2 acumulatori 12V/18Ah	1	buc
2	modul de extensie 8 zone pt. J424	2	buc
3	afișaj LCD pentru J424	1	buc
4	Detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc	57	buc
5	Socket detector TH 601	57	buc
6	Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire, LED semnalizare stare (Bente)	9	buc
7	Sirenă de interior , carcasă roșie, 24V, multitonala	10	buc
8	sirena exterioara autonoma de incendiu, IP34. Carcasa policarbonat de culoare rosie. Alimentare 24V, necesita baterie 12V/7Ah. 115dB, EN 54-3	1	buc
9	Cablu Jehsth1x2x0,8E30	750	ml
10	Cablu NHXH3x1,5E90	50	ml
11	Pat cablu,tub PVC ignifug	300	ml
12	Materiale montaj (Pausal)	3	buc
13	Apelator telefonic	1	buc
14	Lampa pentru continuarea lucrului, autonomie 1h	1	buc
15	Configurare,pif,etichetare	1	buc
	Total LEI FARA TVA		

Proiectant
ing. Florin Raca




BUGETARE IDSAI - DEVIZ ESTIMATIV- IDSAI SCOALA STR. MORII LOT 4/

NR. CRT.	DESCRIEREA ARTICOLULUI	CANTITATE	U.M.
1	2	4	5
1	IDSAI SCOALA STR. MORII LOT 4/1/1/9		

1	centrală de incendiu convențională, 8 zone, max 30 detectori pe zonă, ieșire independentă pt.fiecare zonă,complet programabilă, memorie 1000 evenimente	1	buc
2	modul de extensie 8 zone pt. J424	0	buc
3	afișaj LCD pentru J424	0	buc
4	Detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc	12	buc
5	Sociu detector TH 601	12	buc
6	Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire,LED semnalizare stare (Bentel)	2	buc
7	Sirenă de interior cu stroboscop , carcasă roșie, 24V, multitonala	2	buc
8	sirena exterioara autonoma de incendiu, IP34. Carcasa polycarbonat de culoare rosie. Alimentare 24V, necesita baterie 12V/7Ah. 115dB, EN 54-3	1	buc
9	Cablu Jehsth1x2x0,8E30	200	ml
10	Cablu NHXH3x1,5E90	40	ml
11	Pat cablu,tub PVC ignifug	80	ml
12	Materiale montaj	1	buc
13	Apelator telefonic	1	buc
14	Lampa pentru continuarea lucrului, autonomie 1h	1	buc
15	Configurare,pif,etichetare	1	buc
	Total		

Proiectant
ing. Florin Raca



INSTALATIE DE DETECTIE SI ALARMARE LA INCENDIU

SCOLI LUMINA

ECHIPAMENTE EXISTENTE

ECHIPAMENTE EXISTENTE SCOLI LUMINA

NR	LOCATIE	CENTRALA	DETECTORI FUM	SIRENE	BUTON INCENDIU
1	SCOALA NOUA CORP VECHI	1	17	1	1
2	SCOALA NOUA CORP NOU	1	22	2	3
3	SCOALA OITUZ	1	7	1	1
4	SCOALA VECH STR MARE	1	11	1	1
5	SCOALA SIBIOARA	1	4	1	1
6	SCOALA UM 1	1	8	2	2
7	SCOALA UM2	1	8	2	2