



Aprobat  
Primar Comuna Lumina

## CAIET DE SARCINI

privind Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare  
incendiu la Sala de sport din curtea Scoalii Gimnaziale nr.1  
Lumina

Caietul de sarcini cuprinde indicatiile pentru incheierea contractului de achizitie publica și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora oferta.

**Beneficiar:** Autoritatea contractantă **COMUNA LUMINA**, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170, Judetul Constanta, Romania tel: 0241251828, fax: 0241251744, e-mail [primarialumina@yahoo.com](mailto:primarialumina@yahoo.com), [primarialumina@gmail.com](mailto:primarialumina@gmail.com)

### I. Lista de cantitati ,necesarul total de echipamente, caracteristici:

N R	Nume	Descriere	Cantitate
1	J408-4	centrală de incendiu convențională, 4 zone, max 30 detectori pe zonă, ieșire independentă pt.fiecare zonă, complet programabilă, memorie 1000 evenimente	1
2	ACC 12V/7Ah	acumulator 12V/7Ah	3
3	FC 701P	Detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc	5
4	FC 701H-R	Detector de temperatură rata de crestere, 2 fire, 12-28Vcc	1
5	TH 5B	Soclu detector TH 601	6
6	BF 100 R	barieră reflexie IR fum, 10 - 100 m	2
7	MCP200CS	Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire, LED semnalizare stare (Bentel)	4
8	HS201	Sirenă de interior cu stroboscop ,	4

		carcasă roșie, 24V, multitonala	
9	SIRENA	Sirena de exterior cu acumulator	1
10	HF4X8/10	patru fire, 4x0,8 mm	1500
11	TUB PVC	tub PVC 20,cleme fixare,dibluri ,holsuruburi	1500
12	PROIECT	Proiect tehnic,cu verificare MLPAT	1
13	TRANSPORT	Cheltuieli de aprovizionare si transport	1
14	INSTALARE +PIF	Instalare echipamente	1

## II. Cerințe specifice

1. Caracteristicile tehnice si functionale din cadrul acestei sectiuni reprezinta caracteristici minimale;
2. Oferta se va intocmi pe baza listei de cantitati si va include instalarea echipamentelor ,punerea in functiune ,transport si costurile conexe: livrare, reglaje si montare;
3. Ofertantul trebuie sa detina autorizatie pentru efectuare de lucrari de instalare si intetinare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare ,alarmare si alertare in caz de incendiu emisa de catre Inspectoratul General entru Situatii de Urgenta ;
4. Sistemul IDSAI trebuie să corespundă normelor de calitate;
5. Ofertantii pot vizita obiectivul pentru evaluarea cat mai corecta a costurilor conexe(necesar cablu, pat cablu, cablu alimentare, etc). In acest caz verificarile vor fi consemnate intr-un proces verbal semnat de responsabilul imputernicit de institutie.
6. Fiecare ofertant va prezenta o singura oferta.
7. La livrare produsele vor fi insotite de:
  - a) declaratii de conformitate;
  - b) fise tehnice sau orice alte documente care descriu produsul, in limba romana;

Compartiment investitii ,achizitii

Grigore Adriana

