



ROMANIA  
JUDETUL CONSTANTA  
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA  
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL  
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175  
[www.primaria-lumina.ro](http://www.primaria-lumina.ro), [contact@primaria-lumina.ro](mailto:contact@primaria-lumina.ro)  
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



Nr. 5662/24.03.2023

Aprobat,  
PRIMAR,  
Dumitru CHIRU

## ANUNT PUBLICITATE

Autoritatea contractanta COMUNA LUMINA, in vederea atribuirii contractului de furnizare sistem de alarma antiincendiu, invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare

**TITLUL PROIECTULUI :** „ *Dotarea caminului cultural Lumina in scopul conservarii si promovarii culturii traditionale locale*”

**PROGRAM:** PNDR 2014- 2020, Submasura 7.6, in baza contractului de finantare nerambursabila C0760CN00031721400305 / 03.12.2018

1. **DENUMIRE CONTRACT** -achizitionare sistem de alarma antiincendiu
2. **TIP ANUNT:** Achiziție Directa;
3. **TIP CONTRACT:** produse;
4. **COD CPV SAU DENUMIRE:** 31625200-5 Sisteme alarma antiincendiu (rev 2)
5. **VALOARE ESTIMATA:** 48.604 lei fara TVA
6. **DESCRIEREA ACHIZITIEI:** Conform specificatiilor din fisa tehnica. Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei care nu trebuie sa fie mai mica de 60 de zile.

### 7. DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA-29.03.2023

7.1.Ofertele semnate si stampilate pot fi transmise in plic inchis, la sediul achizitionului din comuna Lumina, strada Mare nr. 170, Primaria Lumina, inregistrate la registratura, in atentia Compartimentul Investii Publice, Achizitii si derulare contracte publice, d-na. Jukovschi Anca Rodica, cu mentiunea **Oferta achizitionare**, sau scanate, la adresa de e-mail: [achizitii@primaria-lumina.ro](mailto:achizitii@primaria-lumina.ro), pana cel tarziu la data de 29.03.2023, ora 16:00,

7.2.Ofertele transmise dupa data de 29.03.2023, ora 16:00, nu vor fi luate in considerare.

- a. Ofertele care nu respecta toate cerintele prezentului anunt nu vor fi luate in considerare.
- b. Limba de redactare a ofertei: limba romana.

**DESCRIERE CONTRACT:** Sistem alarma antiincendiu in cadrul proiectului „ *Dotarea caminului cultural Lumina*”

### 8. CONDITII DE PARTICIPARE

8.1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP, avand certificatul digital de inregistrare valabil pe perioada de derulare a achizitiei.



ROMANIA  
JUDETUL CONSTANTA

Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA  
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL  
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175  
[www.primaria-lumina.ro](http://www.primaria-lumina.ro), [contact@primaria-lumina.ro](mailto:contact@primaria-lumina.ro)  
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



8.2. Certificat constatator sau documente edificatoare din care sa reiasă forma de înregistrare, adresa si obiectul de activitate al operatorului economic ofertant, in conformitate cu obiectul achizitiei.

8.3. Declarație pe proprie răspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din partea autoritatii contractante, UAT Comuna Lumina, jud. CONSTANTA, pentru aceasta achizitie sunt:

Primar- Chiru Dumitru

Viceprimar -Roman Ioan

Secretar general- Bratianu Viorel Florin

Consilieri locali: Ali Aidar, Rasteanu Claudia Luminita, Enghin Hagi-Calil, Calin Madalina, Orezeanu Luminita Daiana, Pislaru Gabriel, Stefan Mihai, Girtone Loredana, Selim Erhan, Ciocan Ana- Maria, Nita George, Popescu Viorel, Ionescu Alexandru, Mocanu George

Consilier juridic- Jukovschi Anca Rodica

Consilier achizitii publice Oncescu Florina

Inspector -Jerebie Ioana Rodica

Inspector , viza CFP -Ibadula Filis

Consilier juridic -Mina Alina

- Alte informatii referitoare la persoanele cu functii de decizie pe : [www.primaria-lumina.ro](http://www.primaria-lumina.ro).

8.4. Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara cu perioada minima de valabilitate de 60 de zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

8.5. Propunerea tehnica va cuprinde toate detaliile si specificatiile tehnice solicitate.

8.6. Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA, respectiv TVA si nu va depasi valoarea estimata pentru serviciul ofertat.

## 9. CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

Conform specificatiilor fisei tehnice.

## 10. CRITERII DE ATRIBUIRE

Pretul cel mai scazut pentru oferta care indeplineste toate cerintele tehnice solicitate.

## 11. INFORMATII SUPLIMENTARE

11.1 Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari vor fi transmise la adresa: [achizitii@primaria-lumina.ro](mailto:achizitii@primaria-lumina.ro)

11.2 Alte informatii referitoare la achizitie se pot obtine la adres sau e-mail: [achizitii@primaria-lumina.ro](mailto:achizitii@primaria-lumina.ro)

**Intocmit,**  
Consilier juridic,  
Jukovschi Anca Rodica

Obiectiv :Dotareacaminului cultural din Localitatea Lumina, Jud. Constanta

Obiect : Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

FISA TEHNICA NR. 11

Nr. crt	Echipament	Specificatiile tehnice impuse	Corespondentapropunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse	Producator
1.	<b>Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu</b>	<p>Centrala de incendiu min 4 zone . maxim 32 detectori / zona, memorie min 80 evenimente, sursa inclusa, incarcare min 2 acumulatori 7Ah.</p> <p>Detectori inclusi-Detector temperatura si crestere temperatura Bentel 601HR. Pentru sisteme de detectie la incendiu conventionale</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tensiune de alimentare: 10.5 - 33V</li><li>• Timp de stabilizare: min 30 sec (in mod obisnuit)</li><li>• Timp de resetare: min 2 secunde, tensiune resetare 6.9 V</li><li>• Detectorul este conform standardului EN 54</li></ul> <p>- Buton de incendiu conventional rosu Inim</p> <p>- Bariera optica de fum formata dintr-o unitate cu receptor si emitor in aceeaasi carcasa + o prisma reflexie, distanta 10-1500mp, suprafata maxima acoperita min 1500mp, conexiune pe min 4 fire, 24V DC</p> <p>Sirena de incendiu EN54-3, de exterior, rosie, min 110 DB, necesita baterie 12V/7Ah, frecventa 900 to 2400 Hz, dimensiuni min 295 x 200 x 100 mm,</p>		



		<p>24VDC</p> <p>Sirena incendiu de interior, cu flash, culoare rosie, iesire semnalizare optica <math>\geq 1.2</math> WS, palpaire <math>\leq 2</math> sec, nivel sonor min 90dB, tensiune de alimentare 10-14 VDC, consum 95mA, dimensiuni min 185 x 130 x 70 mm</p> <p>- Lampa LED EXIT 2W autonomie min 3 ore montaj pe perete</p>	

